



Unitat tramitadora: Unitat Administració Serveis Generals

AJT/4992/2023 CI - AIII

Codi document: SGE18I01DL

AJUNTAMENT DE VIC - Decret

Data 21-02-2024

Número DEC/1596/2024

Assumpte: Estimar el recurs de reposició interposat contra el decret de data 20.12.2023; i en conseqüència, retirar la segona multa coercitiva imposada d'acord amb l'informe tècnic a dalt transcrit, i concedir un termini màxim de dos mesos per presentar documentació pendent

DECRET

Antecedents

I. Per resolució d'alcaldia del dia 10.11.1994 es va concedir a FOCGRUP SCCL, la llicència municipal per a l'obertura i funcionament de l'activitat dedicada a construcció de xemeneies, llars de foc, recuperadors de calor, calefactors i barbacoes, situada al carrer de Malloles, número 7, de Vic.

La mateixa resolució establí que una vegada acabades les instal·lacions caldria sol·licitar a aquest Ajuntament la visita de comprovació. A la sol·licitud, que el titular de l'activitat ha de fer per escrit a aquest Ajuntament, s'hi haurà d'adjuntar:

- Certificat del tècnic director de les instal·lacions, en el qual s'especificarà la seva conformitat a la llicència que l'empara.

II. Atès que l'interessat no va sol·licitar la visita de comprovació.

I vist que l'activitat actualment es troba classificada a l'annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Per això, per decret del dia 24.03.2023, notificat el dia 29.03.2023, es va requerir a FOCGRUP SCCL, per tal que, en el termini màxim d'UN MES, comptats des del dia següent a la data de notificació del decret, sol·licités a aquest Ajuntament la visita de comprovació, adjuntant a la sol·licitud el certificat del tècnic director de les instal·lacions, relatiu al compliment de les condicions imposades en la llicència. Així mateix, es va advertir a l'interessat que, en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament podria imposar multes coercitives per una quantia màxima de 15.000 euros, de conformitat amb l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent expedient sancionador que pugui correspondre.

III. Vist que el termini havia transcorregut i l'interessat no havia presentat la documentació requerida ni havia formulat cap al·legació.

Per decret de la regidora delegada de data 30.05.2023, es va imposar a la societat FOCGRUP SCCL, una multa coercitiva de TRES-CENTS EUROS (300,00 €) per no haver donat compliment al decret de data 24.03.2023.



Requerint novament, a la societat FOCGRUP SCCL, per tal que, en el termini màxim de QUINZE DIES, comptats des del dia següent a la data de notificació del decret, sol·licités a aquest Ajuntament la visita de comprovació, adjuntant a la sol·licitud el certificat del tècnic director de les instal·lacions, relatiu al compliment de les condicions imposades en la llicència.

Advertint a l'interessat que, en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament podrà imposar multes coercitives per una quantia màxima de 15.000 euros, de conformitat amb l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent expedient sancionador que pugui correspondre.

Aquest decret va ser notificat en data 23.06.2023.

IV. En data 28.09.2023 la societat FOCGRUP SCCL, presenta una sol·licitud on demana un aplaçament per tenir la documentació i puguin venir a fer la visita de comprovació.

Atès que havia transcorregut suficient termini, i la societat FOCGRUP SCCL, no havia presentat la documentació requerida.

Per decret de la regidora delegada de data 20.12.2023, es va imposar a la societat FOCGRUP SCCL, una nova multa coercitiva de CINQ-CENTS EUROS (500,00 €), per no haver donat compliment al decret de data 30.05.2023.

I es va requerir novament, a la societat FOCGRUP SCCL, per tal que, **en el termini màxim de SET DIES**, comptats des del dia següent a la data de notificació del decret, sol·licités a aquest Ajuntament la visita de comprovació, adjuntant a la sol·licitud el certificat del tècnic director de les instal·lacions, relatiu al compliment de les condicions imposades en la llicència.

Advertint a l'interessat que, en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament podrà imposar multes coercitives per una quantia màxima de 15.000 euros, de conformitat amb l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre; tot això sense perjudici de la possible incoació del corresponent expedient sancionador que pugui correspondre.

Aquest decret va ser notificat en data 29.12.2023.

V. En data 26.01.2024 FOCGRUP SCCL, presenta una sol·licitud en la qual sol·licita que es retiri la segona multa coercitiva imposada, i sol·licita que es dugui a terme la visita de comprovació de l'activitat, també aporta documentació complementària.

Fonaments jurídics

En relació a la petició de retirada de la multa coercitiva imposada, l'esmentada instància es pot considerar com a recurs de reposició atès el que preveu l'article 115.2 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 124 de la mateixa llei que estableix que el termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes des del següent a la notificació de l'acte.



Atès que l'art. 103 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques preveu que quan ho autoritzin les lleis i en la quantia que aquestes determinin, les Administracions Públiques poden, per a l'execució de determinats actes, imposar multes coercitives, reiterades per lapses de temps que siguin suficients per a complir allò ordenat.

Vist que l'article 88 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, en la redacció donada per la Llei 2/2014, estableix que per tal que es compleixin els actes dictats en aplicació de la Llei 20/2009, a més dels altres mitjans d'execució forçosa legalment establerts, es poden imposar multes coercitives amb una quantia màxima de 15.000 euros.

Tenint en compte que la documentació es va requerir en dates 24.03.2023 i 30.05.2023 i la imposició de la multa es va fer per decret de data 20.12.2023, havia transcorregut amb escreix el termini sense donar compliment al mateix.

D'altra banda, examinada la sol·licitud i la documentació presentada en data 26.01.2024; l'enginyer municipal en data 09.02.2024 realitza la visita a l'activitat, i emet un informe tot fent constar:

"Antecedents

Per resolució d'alcaldia del dia 10 de novembre de 1994 es va concedir a FOCGRUP, SCCL la llicència municipal per a l'obertura i funcionament de l'activitat dedicada a construcció de xemeneies, llars de foc, recuperadors de calor, calefactores i barbacoes, situada al carrer de Malloles, número 7, de Vic.

En data 30 de maig de 2023 la regidora delegada de l'àrea de Territori i Sostenibilitat resol imposar a la societat FOCGRUP, SCCL una multa coercitiva de tres-cents euros.

En data 20 de desembre de 2023 la regidora delegada d'Activitats i inspeccions resol imposar una nova multa coercitiva de cinc-cents euros.

En data 26 de gener de 2024 el titular presenta documentació i sol·licita visita de control inicial de l'activitat.

Base legal, Fonaments de dret i consideracions

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. (PCAA).
- Normativa sectorial

Un cop revisada l'activitat queda classificada en l'annex II de la llei 20/2009 de 4 de desembre epígraf 12.2) Instal·lacions per al tractament de superfície de materials, objectes o productes, amb la utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o impregnar-



los, amb una capacitat de consum de fins a 150 kg de dissolvent per hora i de fins a 200 tones per any, amb una superfície superior a 500 m².

L'abast del control ambiental portat a terme es global. Els aspectes a controlar són:

- Les instal·lacions, processos i consums.
- Gestió d'aigües
- Producció i gestió de residus
- Emissions atmosfèriques
- Contaminació acústica

Instal·lacions, processos i consums

Les instal·lacions comprovades no és corresponen exactament als plànols, hi ha un nou altell ampliant la zona d'oficines.

Gestió d'aigües

L'activitat ha de complir les condicions que estableix el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals a la comarca d'Osona. L'activitat no presenta la sol·licitud de permís d'abocament del Consell Comarcal d'Osona.

Producció i gestió de residus

L'activitat ha de presentar contracte amb gestos de residus en compliment del contingut mínim de l'article 5 del RD 553/2020 de 2 de juny.

Normativa Industrial

En la revisió i documentació presentada no hi consta el compliment del RD 842/2002 de 2 d'agost o del 2413/1973 de 20 de setembre.

Emissions atmosfèriques

L'activitat disposa de varis focus emissor, ha de classificar-los dins el RD 100/2011, de 28 de gener. Cal justificar la sortida de fums, ha de sortir per sobre la coberta com a mínim 1m, etc... i presentar la documentació segons el contingut mínim dels projectes d'activitats en matèria d'emissions a l'atmosfera que estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic .

Contaminació acústica

No és fa control del vector soroll, en cas de produir-se queixes, si és creu convenient pot realitzar-se sonometria.

Prevenió i seguretat en cas d'incendi

Els elements de prevenció, control i protecció en cas d'incendi han de ser els mateixos que van ser aprovats al projecte presentat el seu dia o bé les que estableix l'actual reglament el RD 2267/2004 de



3 de desembre. Les noves condicions hauran de justificar-se amb el format SP 136. L'escala que baixa dels despatxos no compleix amb la llicència o normativa actual, el nou forjat és amb estructura metàl·lica i tampoc es justifica el R90. Finalment cal clarificar tècnicament quina és la resistència al foc de la coberta, el titular aporta un document conforme és RF15 però ha de ser RF90 segons projecte i segons reglament actual.

Resultat de control ambiental

Desfavorable. No es garanteix que l'activitat i les instal·lacions compleixen les prescripcions i les determinacions ambientals fixades en el dia del control.

El titular en un termini no superior a dos mesos haurà de presentar:

- Certificat d'instal·lació elèctrica conforme compleix un dels dos reglaments, el 842/2002 de 2 d'agost o el 2413/1973 de 20 de setembre.
- Canvi no substancial justificant les modificacions realitzades (altell amb plànols actualitzats) amb la corresponent protecció al foc SP136, classificació dels diferents focus emissors a l'atmosfera, llistat actualitzat de residus, quantitats, codis, etc...
- Sol·licitud al Consell Comarcal d'Osona del permís d'abocament.
- Contractes amb gestors de residus segons el RD 553/2020 de 2 de juny.
- Certificat compliment de la resistència al foc de la coberta de l'edifici R90.

Finalment veient la sol·licitud de visita i les tasques realitzades per l'activitat proposo retirar la segona multa coercitiva."

Vist que l'Alcalde és competent per resoldre el recurs de reposició atès que, de conformitat amb el que disposa l'art. 9.2.c) de la Llei 40/15, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, la resolució de recursos no pot ser objecte de delegació.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat per la societat FOCGRUP SCCL contra el decret de data 20.12.2023; i en conseqüència, retirar la segona multa coercitiva imposada de CINQ-CENTS EUROS (500,00 €), d'acord amb l'informe tècnic a dalt transcrit.

SEGON. Concedir a la societat FOCGRUP SCCL, un termini màxim de DOS MESOS, per presentar:

- Certificat d'instal·lació elèctrica conforme compleix un dels dos reglaments, el 842/2002 de 2 d'agost o el 2413/1973 de 20 de setembre.



- Canvi no substancial justificant les modificacions realitzades (altell amb plànols actualitzats) amb la corresponent protecció al foc SP136, classificació dels diferents focus emissors a l'atmosfera, llistat actualitzat de residus, quantitats, codis, etc...
- Sol·licitud al Consell Comarcal d'Osona del permís d'abocament.
- Contractes amb gestors de residus segons el RD 553/2020 de 2 de juny.
- Certificat compliment de la resistència al foc de la coberta de l'edifici R90.

TERCER. Notificar aquest decret a la persona interessada.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
21-02-2024 15:28

Firmat electrònicament per:
La secretària
Maria Pilar Lobera Calvo
21-02-2024 15:30