



Unitat tramitadora: Unitat Administració Urbanisme
AJT/18363/2023 LOMA
Codi document: AUR18I045X

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 01-07-2024
Número DEC/5244/2024

Assumpte: Estimar recurs de reposició i atorgar la llicència d'obres per estesa de línia aèria de baixa tensió, part aèria i part soterrada per a subministrament elèctric. C. de Menéndez i Pelayo, núm. 22

DECRET

En data 14 de novembre de 2023, la senyora Marta Joaquin Noguera, qui actua en representació de la societat E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, va sol·licitar llicència d'obres per **estesa de línia aèria de baixa tensió, part aèria i part soterrada per a subministrament elèctric**, al carrer de Menéndez i Pelayo, núm. 22, d'aquesta ciutat, amb referència cadastral [REDACTED]

El 16 de desembre de 2023, l'enginyer municipal va emetre informe desfavorable a la concessió de la llicència sol·licitada, ja que es detecta en el projecte es disposa un nou suport de formigó, en substitució del suport de fusta actual, en una vorera, incomplint les amplades de la norma d'accessibilitat, i essent part essencial del tram aeri sobre el carrer de Rafael, Subirachs i Ricard. Segons normativa mencionada a l'apartat fonaments de dret, aquesta nova línia haurà de ser soterrada a partir del suport de formigó existent al costat Nord del carrer de Rafael Subirachs i Ricard.

El 16 de novembre de 2023, d'acord amb la previsió de l'art. 18.4 de l'ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques de Vic (BOP 29/04/2013), la regidora delegada d'Urbanisme va dictar decret concedint un termini d'audiència de 10 dies a la societat E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, representada per la senyora Marta Joaquin Noguera, per formular al·legacions, abans d'aprovar se l'acord que resolgui la petició.

El decret es va notificar a la part interessada el 17 de novembre de 2023, sense que dintre del termini concedit es formulés cap al·legació.

En la sessió de la Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2023 es va resoldre denegar la llicència d'obres sol·licitada per la societat E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, per estesa de línia aèria de baixa tensió, part aèria i part soterrada per a subministrament elèctric, al carrer de Menéndez i Pelayo, núm. 22, d'aquesta ciutat. (AJT/16311/2023). L'esmentat acord es va notificar a la part interessada el 20 de desembre de 2023.

En data 27 de desembre de 2023, a la societat E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, representada per la senyora Marta Joaquin Noguera, presenta instància al registre general de l'Ajuntament, en la qual sol·licita de nou la llicència d'obres per **estesa de línia aèria de baixa tensió, part aèria i part soterrada per a subministrament elèctric**, al carrer de Menéndez i Pelayo, núm. 22, d'aquesta ciutat.



La instància presentada es pot considerar com a recurs de reposició contra l'acord de Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2023, atès el que preveu l'article 115.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'article 124 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que el termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes des del dia següent a la notificació de l'acte, per tant, el recurs s'ha interposat dins de termini; i és competent l'alcaldia per a la seva resolució ja que, com estableix l'article 123 de la Llei 39/2015, el recurs de reposició s'interposa davant el mateix òrgan autor de l'acte que es recorre, essent l'Alcaldia l'òrgan titular de la competència originària.

Atès que l'informe emès per l'enginyer municipal en data 27 de juny de 2024, estima procedent concedir la llicència sol·licitada, d'acord amb la documentació aportada per la sol·licitant i que es troba en el present expedient.

Vist el que disposa l'article 187 del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.

Atès que s'ha donat compliment al que disposen els arts. 75 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis del ens locals, així com al que disposa l'Ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques.

Per tot això, i atès que l'art. 9.2.c) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic, estableix que en cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a la resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes objecte de recurs.

I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Estimar el recurs de reposició interposat per la societat E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, representada per la senyora Marta Joaquin Noguera, contra l'acord de Junta de Govern Local de data 11 de desembre de 2023, pel qual es va denegar llicència d'obres per estesa de línia aèria de baixa tensió, part aèria i part soterrada per a subministrament elèctric, al carrer de Menéndez i Pelayo, núm. 22, d'aquesta ciutat.

SEGON. Atorgar a la societat E-DISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU, representada per la senyora Marta Joaquin Noguera, llicència d'obres per **estesa de línia aèria de baixa tensió, part aèria i part soterrada per a subministrament elèctric**, al carrer de Menéndez i Pelayo,



núm. 22, d'aquesta ciutat, amb referència cadastral [REDACTED], d'acord amb les determinacions que conté la documentació presentada, salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercer.

TERCER. S'ha de complir el Decret 120/1992 de 28 d'abril modificat pel Decret 196/1992, de 4 d'agost, del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, pels quals es regulen les característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que recorren pel subsòl. Pel control de l'aplicació d'aquests Decrets l'empresa ha de tenir designat un facultatiu propi o contractada una entitat inspectora, d'acord amb el procediment que determina l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 5 de juliol de 1993.

QUART. L'empresa promotora ha de sol·licitar, amb una anterioritat d'almenys 30 dies, la informació sobre les instal·lacions de distribució de gas a la zona i avisar a l'empresa distribuïdora, amb un termini de 24 hores i per escrit, de l'inici de les seves obres. En qualsevol cas, l'empresa no podrà començar l'excavació fins que no hagi rebut i acceptat formalment l'esmentada informació. Tot això de conformitat amb el que determina l'article 8, de l'ITC-ICG 01, del nou Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos (R.D. 919/2006, de 21 de juliol).

CINQUÈ. Les obres s'han de senyalitzar amb tanques, llums i senyals de precaució per tal d'evitar accidents de trànsit i dels vianants, als quals es facilitarà el pas amb totes les condicions de seguretat. No es permet el tall total del trànsit de la calçada.

SISÈ. Abans de començar els treballs d'excavació cal posar-se en contacte amb les Companyies de Serveis per tal de conèixer el traçat de les seves canalitzacions i evitar que es produeixin avaries i/o accidents en obrir la rasa.

SETÈ. Si per accident es produeixen desperfectes o avaries a la canalització de l'enllumenat públic o a la xarxa del clavegueram, cal comunicar-ho immediatament a l'Ajuntament, que decidirà el tipus de reparació i l'encarregat de portar-la a terme, en tot cas a càrrec del peticionari. Si els serveis afectats són uns altres, caldrà comunicar-ho a les companyies respectives.

VUITÈ. La longitud màxima de rasa oberta sense paviment provisional o definitiu serà de 50 metres. Una vegada oberta la rasa s'ha de procedir sense interrupció, a la instal·lació del servei, al reompliment i compactació del buit i finalment a la reposició del paviment, amb les condicions que determina l'apartat 7 del present informe en un temps màxim de 10 dies laborables. Les terres procedents de l'excavació s'han de transportar immediatament a un abocador públic, sense que es permeti apilotar-les a l'obra.

NOVÈ. La reposició del paviment s'ha de fer de la forma següent:



En calçades d'aglomerat asfàltic. S'ha d'omplir i compactar la rasa amb tot-u, al 98% del PM, fins a un nivell que permeti la posterior col·locació d'una capa de formigó de 25 cm., i d'aglomerat asfàltic en calent de 6 cm de gruix., en el benentès que aquesta última ha de ser del mateix tipus i qualitat que la capa de rodadura existent. S'ha de preveure una reposició amb una amplada que superi el buit de la rasa en un mínim de 15 cm per cada costat tallat amb disc.

En voravies de peces prefabricades. La rasa s'ha d'omplir amb tot-u ben compactat, 98% del PM, previ a la formació d'un paviment de formigó en massa de 15 centímetres de gruix. La reposició del paviment comprendrà tota la zona necessària per mantenir la uniformitat del paviment inicial, de manera que tant com sigui possible, no arribi a apreciar-se la canalització externament. La reposició del panot o enllosat de les voreres, es realitzarà amb peces completes, iguals a les existents, i s'hauran de col·locar a truc de maceta amb morter pastat i rejuntat en sec o amb beurada de ciment, segons sigui la vorera existent, i s'haurà de finalitzar amb una neteja del ciment de la mateixa vorera, calçada i façanes.

Paviment provisional. Si per la planificació de l'obra es necessari realitzar algun paviment provisional, caldrà realitzar el reompliment amb tot-u ben compactat, 98% del PM, previ a la formació d'un paviment provisional de formigó o morter, amb un acabat arremolinat o reglejat sense deixar cap desnivell amb els paviments existents. El paviment provisional haurà de mantenir-se en bon estat, essent necessària la seva substitució si el mateix es deteriora. El paviment provisional podrà comprendre el gruix de tot el paviment futur, o bé només la capa d'acabat del mateix. No es permet en cap cas l'ús de materials granulars com a paviment provisional.

Talls en paviments o per a peces. Tots els talls necessaris per a realitzar la rasa o per a la restitució del paviment s'hauran de realitzar amb una màquina d'aigua, o sistema equivalent, per a eliminar la pols produïda en aquestes accions.

Expectativa arqueològica Àmbit 3. Segons l'article 315 del POUM, la rasa es realitza en Àmbit 3 d'expectativa arqueològica i és una actuació en subsòl on no hi ha, fins al present, evidències d'ocupació d'interès històric i arqueològic. Així doncs, segons l'article 316 del POUM, si durant l'actuació es localitzen elements d'interès històric, arqueològic o paleontològic haurà de ser comunicat a l'Ajuntament de Vic i a les autoritats competents per a la seva avaluació. La comunicació de la descoberta s'haurà de fer en la major brevetat possible facilitant l'accés a l'element i/o objecte descobert.

DESÈ. El Constructor haurà d'acreditar que disposa d'una còpia de la llicència municipal i que coneix en quines condicions ha de portar a terme l'obra. Si per qualsevol circumstància, alguna d'aquestes condicions no es pot complir, haurà de comunicar-ho per tal de buscar solucions alternatives.



ONZÈ. El termini màxim per començar les obres és de sis mesos i el termini màxim per acabar-les és de un any, comptats des del dia següent a la data de notificació de la resolució que posa fi al present procediment. Aquesta llicència caducarà pel transcurs d'ambdós terminis sense haver començat les obres o bé sense haver-les acabat. Havent caducat la llicència, les obres no es podran iniciar ni prosseguir si no se'n demana i se n'obté una de nova, tot de conformitat amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

DOTZÈ. Es fa l'advertiment que en cap cas mentre duri la realització de les obres es podran deixar materials a la via pública.

TRETZÈ. Us informem que la pràctica de la notificació de les liquidacions que es puguin derivar de l'atorgament d'aquesta llicència, es notificarà al titular de la mateixa i serà realitzada per l'Organisme de Gestió Tributària en virtut de l'acord subscrit entre aquest ens i l'Ajuntament de Vic. Per aquest motiu us advertim de la importància de tenir l'adreça actualitzada, a la base de dades de l'ORGT, en el cas de persones físiques, o bé donar-se d'alta en els avisos de notificació electrònica, en el cas de les persones jurídiques, per tal d'evitar recàrrecs.

CATORZÈ. Notificar el present decret a la persona interessada i donar-ne trasllat a l'àrea econòmica.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dóna fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde
Albert Castells Vilalta
01-07-2024 09:03

Firmat electrònicament per:
La secretària; p.s. el vicesecretari
Joan Costa Rosell
01-07-2024 09:29