



Unitat tramitadora: Unitat Administració Urbanisme
AJT/13441/2025 LDOE
Codi document: AUR19I04TK

AJUNTAMENT DE VIC - Decret
Data 27-08-2025
Número DEC/7002/2025

Assumpte: Incoar expedient d'ordre d'execució en relació amb la línia elèctrica situada al davant del carrer de Malloles, núm. 6

DECRET

En data 27 d'agost de 2025, l'inspector urbanístic municipal ha emès el següent informe:

Antecedents

1. El 19 de juny de 2025, AIGÜES DE VIC, SA, presenta una instància on exposa:

"Que el passat 16 de desembre de 2024, durant els treballs de reparació d'una avaria a la xarxa de distribució d'aigua potable al carrer de Malloles, número 6, operaris d'Aigües de Vic, S.A. (AVSA) van constatar que la línia elèctrica de mitja tensió, propietat de l'empresa distribuïdora E-distribución Redes Digitales, S.L.U. (grup Endesa), es trobava instal·lada per sobre i en contacte directe amb la canonada de subministrament d'aigua del servei municipal d'abastament d'aigua potable. A més, en el creuament del qual d'accés a la finca, ambdues conduccions (aigua i electricitat) estaven formigonades conjuntament dins del mateix prisma, tal com s'acredita a l'informe tècnic i reportatge fotogràfic que s'adjunten a aquesta instància.

Aquesta situació representa un incompliment de la normativa tècnica de seguretat aplicable, que exigeix una distància mínima entre conduccions d'aigua i línies elèctriques que no és respectada en el present cas. Veure apartat 5.2.5 de la ITC-LAT 06 del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

La situació actual de la instal·lació actual suposa, a judici de la companyia que subscriu, un risc greu per a la seguretat pública i per a la integritat dels operaris que hagin d'intervenir a la xarxa, dificultant o fins i tot impedit les tasques de manteniment i reparació dels elements materials del servei, com va quedar palès durant la intervenció del passat mes de desembre.

Que des del mateix dia de la detecció de la incidència, AVSA s'ha adreçat a la companyia responsable (E-distribución) per tal que corregeixi la instal·lació. Tot i els esforços i l'oferiment de col·laboració oferts per part de la companyia que subscriu, ara com ara, l'única resposta obtinguda per part d'E-distribución ha estat un reconeixement de la situació al·legant demores per tràmits interns, sense oferir cap solució ni termini concret per a la seva resolució.



Que actualment, la rasa oberta per a la reparació continua sense la reposició definitiva del paviment, a l'espera de l'actuació per part de la companyia elèctrica.

Que davant la inacció de l'empresa responsable, la persistència del risc i la manca d'esmena per part del responsable, posem aquests fets en coneixement de l'Ajuntament de Vic com a màxima autoritat competent en la gestió de la via pública i la seguretat dels ciutadans per tal que adopti les mesures que estimi convenients a l'efecte.

Que, en l'exercici de les seves competències, requereixi i insti de manera urgent a l'empresa E-distribución Redes Digitales, S.L.U. a executar les obres necessàries per corregir la instal·lació anòmala, garantint el compliment de la normativa vigent i restablint les condicions de seguretat a la via pública."

- 2. Per aquest motiu sol·licita a l'Ajuntament de Vic prengui coneixement formal de la situació de risc descrita, ubicada al carrer de Malloles, número 6 i que, en l'exercici de les seves competències, requereixi i insti de manera urgent a l'empresa E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. a executar les obres necessàries per corregir la instal·lació anòmala, garantint el compliment de la normativa vigent i restablint les condicions de seguretat a la via pública.*
- 3. Juntament amb la instància s'adjunta un informe d'avaria redactat pel Cap de distribució d'Aigües Vic, on descriu detalladament la incidència i annexa un ampli reportatge fotogràfic de la rasa oberta i de les instal·lacions.*

Fonaments de dret i consideracions

- 1. D'acord amb l'article 197 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, els propietaris de tota classe de terrenys, construccions i instal·lacions els han de mantenir en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.*
- 2. D'acord amb el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, hi ha d'haver una distància mínima entre conduccions d'aigua i línies elèctriques.*
- 3. L'empresa Aigües de Vic ha acreditat mitjançant informe tècnic i reportatge fotogràfic que no es respecta aquesta distància mínima.*
- 4. Les línies elèctriques de davant del carrer de Malloles, núm. 6 no respecten la distància mínima amb la conducció d'aigua i representen un risc per a la seguretat de les persones.*



Pronunciament

Informo que s'ha de requerir a E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, SA per tal que, en el termini de 2 mesos, porti a terme les actuacions següents:

- *Reobertura de la rasa i traslladar la línia elèctrica o fer les actuacions necessàries per garantir la distància mínima entre serveis establerta en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09*

Un vegada finalitzades l'actuació caldrà que un tècnic competent certifiqui l'execució dels treballs i el compliment de la normativa.

Fins que no es finalitzin els treballs, s'hauran de disposar les mesures preventives suficients per tal de garantir la seguretat de les persones.

Cal incloure com a persona interessada en el procediment, l'empresa AIGÜES DE VIC, SA i se li han de notificar tots els decrets que es dictin.

Vist el contingut del present informe.

Atès que l'art. 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU), imposa a les persones propietàries de terrenys, construccions i instal·lacions, el deure de mantenir-los en correctes condicions d'ús, conservació i rehabilitació, havent de sufragar el cost derivat d'aquests deures, i atribuïnt als ajuntaments la competència per ordenar l'execució de les obres necessàries per conservar aquestes condicions.

Atès el que disposen els articles 77, 78 i 83 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU).

Vist el que estableix l'article 29.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Vistos els preceptes indicats i d'altres de pertinent i concordant aplicació.

D'acord amb el que disposa l'art. 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, així com l'art. 197.3 del TRLU.



I vist l'informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això, RESOLC:

PRIMER. Incoar expedient d'ordre d'execució en relació amb la línia elèctrica situada al davant del CARRER DE MALLOLES, núm. 6, d'aquesta ciutat, i concedir un termini de DEU DIES d'audiència a la societat E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, en qualitat de titular de la línia elèctrica, a comptar des del dia següent al de la notificació del corresponent, per examinar l'expedient a l'Àrea de Territori d'aquest Ajuntament, per formular les al·legacions i per presentar els documents i justificacions que estimi procedents.

SEGON. Ordenar a la societat E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, en qualitat de titular de la línia elèctrica situada al davant del carrer de Malloles, núm. 6, d'aquesta ciutat, que en el termini de DOS MESOS, a comptar des del dia següent al de la data de notificació del decret, executi les següents actuacions:

- Reobertura de la rasa i traslladar la línia elèctrica o fer les actuacions necessàries per garantir la distància mínima entre serveis establerta en el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09

Un vegada finalitzades l'actuació caldrà que un tècnic competent certifiqui l'execució dels treballs i el compliment de la normativa.

TERCER. Fins que no es finalitzin els treballs, s'hauran de disposar les mesures preventives suficients per tal de garantir la seguretat de les persones.

QUART. A la vegada, es fa l'advertiment que en cas d'incompliment, un cop esgotat el termini atorgat, aquest Ajuntament podrà:

- a) Procedir en execució subsidiària a càrrec de la propietat per fer efectiu el compliment del contingut del present decret, de conformitat amb el que estableix l'article 197.4.a) del TRLU i d'acord amb els arts. 100 i 102 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l'import de les despeses, els danys i els perjudicis s'exigirà per via de constrenyiment i es procedirà a la seva liquidació provisional abans d'executar materialment els actes que han estat ordenats, a reserva de la liquidació definitiva.



- b) Imposar multes coercitives per una quantia de 300 a 3.000 euros, que es podrà reiterar fins que es compleixi amb el contingut del decret, de conformitat amb l'article 225 del TRLU.

Tot això, sense perjudici de la possible incoació del corresponent procediment sancionador per comissió d'una infracció urbanística de conformitat amb el TRLU o la possible inclusió de la finca en el Registre Municipal de Solars sense Edificar.

CINQUÈ. Notificar aquest decret a la societat E-DISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES i AIGÜES DE VIC, SA.

Ho mana i signa l'alcalde, en la data i hora que consta a la signatura, i en dona fe la secretària.

Firmat electrònicament per:
L'alcalde, p.d. la 4a tinenta d'alcaldia
Elisabet Franquesa Roca
27-08-2025 13:55

Firmat electrònicament per:
La secretària
Montserrat Freixa Costa
28-08-2025 12:09